

Приложение № 8
к методическим указаниям
по расчету уровня надежности
и качества поставляемых товаров
и оказываемых услуг для организации
по управлению единой национальной
(общероссийской) электрической
сетью и территориальных
сетевых организаций

ФОРМЫ,
ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ДЛЯ УЧЕТА ДАННЫХ ПЕРВИЧНОЙ ИНФОРМАЦИИ ПО ВСЕМ
ПРЕКРАЩЕНИЯМ ПЕРЕДАЧИ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ ПРОИЗОШЕДШИХ
НА ОБЪЕКТАХ ЭЛЕКТРОСЕТЕВЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ
ИНДИКАТИВНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ НАДЕЖНОСТИ ОКАЗЫВАЕМЫХ УСЛУГ
ЭЛЕКТРОСЕТЕВЫМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ

Форма 8.3 - Расчет индикативного показателя уровня надежности оказываемых услуг
территориальной сетевой организацией на основе средней продолжительности
нарушения электроснабжения потребителей и средней частоты прерывания
электроснабжения потребителей

ООО "ЭксТех"

Наименование электросетевой организации

№ п/п	Наименование составляющей показателя	Метод определения
1	Максимальное количество потребителей услуг по передаче электрической энергии (включая потребителей электрической энергии, обслуживаемых энергосбытовыми организациями (гарантирующими поставщиками), энергопринимающие устройства которых непосредственно присоединены к объектам электросетевого хозяйства сетевой организации), обслуживаемых электросетевой организацией в рамках расчетного периода, шт.	В соответствии с заключенными договорами по передаче электроэнергии 6
1.1	Максимальное количество потребителей электроэнергии, обслуживаемых электросетевой организацией в рамках расчетного периода (включая потребителей электрической энергии, обслуживаемых энергосбытовыми организациями (гарантирующими поставщиками), энергопринимающие устройства которых непосредственно присоединены к объектам электросетевого хозяйства сетевой организации), шт.	В соответствии с заключенными договорами по передаче электроэнергии 6
2	Максимальное за расчетный период регулирования число точек поставки электросетевой организации, шт.	В соответствии с заключенными договорами по передаче электроэнергии 7
3	Средняя продолжительность нарушения электроснабжения потребителей (P_{saidi}), час.	сумма произведений по столбцу 32 и столбцу 28 Формы 8.1, деленная на значение пункта 1 Формы 8.3 $((\sum \text{столбец 32} * \text{столбец 28}) / \text{пункт 1 Формы 8.3})$ 0,665
4	Средняя частота прерывания электроснабжения потребителей (P_{saifi}), шт.	сумма по столбцу 28 Формы 8.1 и деленная на значение пункта 1 Формы 8.3 $(\sum \text{столбец 28 Формы 8.1} / \text{пункт 1 Формы 8.3})$ 0,5

Генеральный директор ООО "ЭксТех"

Овсиенко А.И.

Должность

Ф.И.О.



Фактические и плановые значения показателей надежности и качества услуг за 2014 год

Наименование показателя	Фактическое значение показателя за отчетный 2014 год	Планые значения показателя на долгосрочный период регулирования				
		2012*	2013*	2014*	2015*	2016
Показатель средней продолжительности прекращения передачи электрической энергии (P_n)	0,1478	0	0	0	0,14558	0,14340
Показатель уровня качества осуществляемого технологического присоединения ($P_{тпр}$) ¹	—	—	—	—	—	—
Показатель уровня качества обслуживания потребителей услуг ($P_{тсо}$)	1,0100	0,8975	0,8975	1,0100	1,0100	1,0100

*- на данный расчетный период РЭК по КК утверждены $P_n=0$ и $P_{тсо}=0$.

¹ Показатель уровня качества осуществляемого технологического присоединения ($P_{тпр}$) не рассчитывается, так как ООО "ЭксТех" не является организацией по управлению единой национальной (общероссийской) электрической сетью. Отчетные данные по технологическому присоединению за 2014 год приведены в Приложение № 5 к настоящим методическим указаниям.

Генеральный директор ООО "ЭксТех"

Должность

Овсиенко А.И.

Ф.И.О.

Подпись

