

Пояснительная записка
по расчету фактических и плановых показателей надежности и качества
оказываемых услуг на первый долгосрочный период регулирования
тарифов по передаче электрической энергии - на 2012 - 2016гг.

за 2014 год.

ООО "ЭксТех"

Расчет показателей надежности и качества осуществлен по Методическим указаниям, утвержденным приказом Министерства энергетики РФ от 14.10.2013г. №718, долгосрочного периода регулирования с первым расчетным периодом ранее 2014 года.

Определения фактических значений за 2014 год

- Показатель средней продолжительности прекращений передачи электрической энергии (P_n). Расчет осуществлен согласно формуле № 1 настоящих методических указаний, отчетные данные для расчета показателя надежности приведены в формах 1.1 и 1.2 Приложения № 1.
- Показатель $P_{тпр}$ не рассчитывается, так как ООО "ЭксТех" не является организацией по управлению единой национальной (общероссийской) электрической сетью. Отчетные данные по технологическому присоединению за 2014 год приведены в Приложение № 5 к настоящим методическим указаниям.
- Показатель уровня качества обслуживания потребителей услуг ($P_{тсo}$). В таблице №1 приведены исходные данные используемые для расчета фактических значений показателя качества в Приложение № 6 к настоящим методическим указаниям.
- Индикативный показатель уровня надежности оказываемых услуг территориальной сетевой организацией (P_{saidi} , P_{saidi}). Исходные данные для расчета показателя приведены в форме 8.1 Приложения № 8. Расчет осуществлен согласно форме № 8.3 Приложения № 8 по формулам № 8.2 и 8.3 настоящих методических указаний.
- Фактические и плановые значения показателей надежности и качества услуг за 2014 год, оформлены в соответствии с письмом Минэнерго России от 22.01.2015г. №ВК - 421/09.

Таблица №1. Исходные данные для расчета фактических значений показателя качества

№ п.п.	Исходные данные для расчета	2014 год
		Факт
1	2	3
1	Количество обращений потребителей услуг за консультациями в ТСО по вопросам деятельности ТСО, шт.	1
2	Общее количество обращений потребителей услуг, поступивших в ТСО, шт.	5
3	Среднее время на подготовку и направление проекта договора на осуществление технологического присоединения заявителю за отчетный расчетный период, дней:	7
3.1	Прием заявления на технологическое присоединение, дней	1
3.2	Подготовка проекта договора на осуществления технологического присоединения, дней	5
3.3	Направление проекта договора на осуществления технологического присоединения заявителю, дней	1
4	Показатель уровня качества осуществляемого технологического присоединения ($P_{тпр}$)	

Определения плановых значений

Плановые значения показателя на 2013-2015 годы утвержденные РЭК ДЦТ по КК: $P_n = 0$, $P_{тс0} = 0$.

Коэффициент допустимого отклонения (К) на первый долгосрочный период регулирования для остальных территориальных сетевых организаций - 35% (0,35) на первые три расчетных периода регулирования.

Предложения по плановым значениям показателей надежности и качества услуг на 2015-2016 годы приведены по форме 1.4 приложения № 1 к настоящим методическим указаниям.

- Плановое значение показателя надежности (P_n) считается **недостигнутым**, $K_{над} = -1$.
 $0 * (1 - 0,35) < 0,1478 \leq 0 * (1 + 0,35)$
 $0 < 0,1478 \leq 0$
- Плановое значение показателя уровня качества обслуживания потребителей услуг ($P_{тс0}$) считается **достигнутым**, $K_{кач} = 0$.
 $1,0100 * (1 - 0,35) < 1,0100 \leq 1,0100 * (1 + 0,35)$
 $0,6565 < 1,0100 \leq 1,3635$