

Приложение № 4
к методическим указаниям
по расчету уровня надежности
и качества поставляемых товаров
и оказываемых услуг для организации
по управлению единой национальной
(общероссийской) электрической
сетью и территориальных
сетевых организаций

ФОРМЫ,
ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ДЛЯ РАСЧЕТА ОБОБЩЕННОГО ПОКАЗАТЕЛЯ УРОВНЯ
НАДЕЖНОСТИ И КАЧЕСТВА ОКАЗЫВАЕМЫХ УСЛУГ

**Форма 4.1 - Показатели уровня надежности и уровня качества оказываемых
услуг электросетевой организации**

Показатель	№ формулы методических указаний	Значение
Показатель средней продолжительности прекращений передачи электрической энергии (P_n)	1	0,0479
Показатель средней продолжительности прекращений передачи электрической энергии на точку поставки, P_{saidi}	2	0,335
Показатель средней частоты прекращений передачи электрической энергии на точку поставки, P_{saifi}	3	0,5
Показатель уровня качества осуществляемого технологического присоединения, $P_{тпр}$	7	1
Показатель уровня качества обслуживания потребителей услуг территориальными сетевыми организациями, $P_{тсо}$	11	0,8975
Плановое значение показателя P_n , $P_n^{пл}$	15	0,1391
Плановое значение показателя $P_{тпр}^{пл}$, $P_{тпр}^{пл}$	15	1
Плановое значение показателя $P_{тсо}^{пл}$, $P_{тсо}^{пл}$	15	0,8975
Плановое значение показателя P_{saidi} , $P_{saidi}^{пл}$	4.2	2,33
Плановое значение показателя P_{saifi} , $P_{saifi}^{пл}$	4.2	0,785
Оценка достижения показателя уровня надежности оказываемых услуг, $K_{над}$	п. 5 методических указаний	1
Оценка достижения показателя уровня качества оказываемых услуг, $K_{кач1}$ (для территориальной сетевой организации)	п. 5 методических указаний	0
Оценка достижения показателя уровня качества оказываемых услуг, $K_{кач2}$ (для территориальной сетевой организации)	п. 5 методических указаний	0

Генеральный директор ООО "ЭксТех"

Должность

Овсиенко А.И.

Ф.И.О.



Подпись

**Форма 4.2 - Расчет обобщенного показателя уровня надежности и качества
оказываемых услуг**

Показатель	№ формулы методических указаний	Значение
1. Коэффициент значимости показателя уровня надежности оказываемых услуг, альфа		Для организации по управлению единой национальной (общероссийской) электрической сетью: альфа = 0,75. Для территориальной сетевой организации: альфа = 0,65
2. Коэффициент значимости показателя уровня надежности оказываемых услуг, бета		Для организации по управлению единой национальной (общероссийской) электрической сетью: бета = 0,25
3. Коэффициент значимости показателя уровня надежности оказываемых услуг, бета1		Для территориальной сетевой организации бета1 = 0,25
4. Коэффициент значимости показателя уровня надежности оказываемых услуг, бета2		Для территориальной сетевой организации бета2 = 0,1
5. Оценка достижения показателя уровня надежности оказываемых услуг, $K_{над}$	пп. 5.1	1
7. Оценка достижения показателя уровня надежности оказываемых услуг, $K_{кач1}$	пп. 5.1	Для территориальной сетевой организации 0
8. Оценка достижения показателя уровня надежности оказываемых услуг, $K_{кач2}$	пп. 5.1	Для территориальной сетевой организации 0
9. Обобщенный показатель уровня надежности и качества оказываемых услуг, $K_{об}$	пп. 5.1	0,65

Генеральный директор ООО "ЭксТех"

Должность

Овсиенко А.И.

Ф.И.О.



Подпись: