

Замеры нагрузок и напряжения по трансформаторным подстанциям

ТП № 639

Дата замера 18.12.18

Время замера 10-20

Температура +8 С

№ п\п	Наименование группы в ТП	Нагрузка (А)			Напряжение (В)		
		А	В	С	А	В	С
1	Т1 (560 кВА)	474,00	487,00	475,00	226,00	228,00	230,00
2	Офис №1	66,00	59,00	50,00	226,00	228,00	230,00
3	Офис №2	52,00	50,00	53,00	226,00	228,00	230,00
4	Офис №3	53,00	56,00	49,00	226,00	228,00	230,00
5	Офис №4	46,00	52,00	42,00	226,00	228,00	230,00
6	Офис №5	58,00	53,00	51,00	226,00	228,00	230,00
7	Офис №6	53,00	50,00	55,00	226,00	228,00	230,00
8	Офис №7	53,00	48,00	50,00	226,00	228,00	230,00
9	Склад №1	38,00	42,00	46,00	226,00	228,00	230,00
10	Склад №2	33,00	45,00	41,00	226,00	228,00	230,00
11	Склад №3	37,00	45,00	43,00	226,00	228,00	230,00
12	Т2 (560 кВА)	415,00	413,00	415,00	229,00	232,00	235,00
13	Офис №8	46,00	42,00	47,00	229,00	232,00	235,00
14	Офис №9	47,00	44,00	45,00	229,00	232,00	235,00
15	Офис №10	43,00	41,00	42,00	229,00	232,00	235,00
16	Офис №11	45,00	42,00	44,00	229,00	232,00	235,00
17	Офис №12	41,00	43,00	47,00	229,00	232,00	235,00
18	Офис №13	42,00	44,00	46,00	229,00	232,00	235,00
19	Офис №14	39,00	42,00	42,00	229,00	232,00	235,00
20	Склад №4	36,00	39,00	35,00	229,00	232,00	235,00
21	Склад №5	38,00	37,00	33,00	229,00	232,00	235,00
22	Склад №6	39,00	41,00	38,00	229,00	232,00	235,00

Ответственный за электрохозяйство ООО «ЭксТех»:

 Шуков Р.В.

Замеры нагрузок и напряжения по трансформаторным подстанциям

ТП № 1947

Дата замера 18.12.19

Время замера 13-00

Температура +11С

№ п\п	Наименование группы в ТП	Нагрузка (А)			Напряжение (В)		
		А	В	С	А	В	С
1	Т1 (630 кВА)	154,00	162,00	163,00	230,00	228,00	225,00
2	Подъезд №1 ввод 1	0,00	0,00	0,00	230,00	228,00	225,00
3	Офис 1	10,00	9,00	7,00	230,00	228,00	225,00
4	Подъезд №2 ввод 1	48,00	51,00	53,00	230,00	228,00	225,00
5	Офис 3	8,00	6,00	8,00	230,00	228,00	225,00
6	Офис 5	8,00	12,00	11,00	230,00	228,00	225,00
7	Подъезд №3 ввод 1	51,00	55,00	58,00	230,00	228,00	225,00
8	Гостиница ввод 1	0,00	0,00	0,00	230,00	228,00	225,00
9	Магазин ввод 1	36,00	34,00	30,00	230,00	228,00	225,00
10	Т2 (630 кВА)	164,00	158,00	160,00	229,00	227,00	226,00
11	Офис 2	6,00	6,00	7,00	229,00	227,00	226,00
12	Подъезд №1 ввод 2	56,00	55,00	52,00	229,00	227,00	226,00
13	Офис 4	7,00	6,00	4,00	229,00	227,00	226,00
14	Гостиница ввод 2	64,00	60,00	66,00	229,00	227,00	226,00
15	Подъезд №2 ввод 2	0,00	0,00	0,00	229,00	227,00	226,00
16	Подъезд №3 ввод 2	0,00	0,00	0,00	229,00	227,00	226,00
17	Парковка	6,00	4,00	6,00	229,00	227,00	226,00
18	Магазин ввод 2	38,00	32,00	34,00	229,00	227,00	226,00

Ответственный за электрохозяйство ООО «ЭксТех»:

Р.В. Шияков Р.В.

Замеры нагрузок и напряжения по трансформаторным подстанциям

ТП № 278

Дата замера 18.12.19

Время замера 10-30

Температура +9 С

№ п\п	Наименование группы в ТП	Нагрузка (А)			Напряжение (В)		
		А	В	С	А	В	С
1	Т (250 кВА)	299,00	289,00	290,00	220,00	221,00	218,00
2	Ввод №1	79,00	76,00	86,00	220,00	221,00	218,00
3	Ввод №2	81,00	72,00	73,00	220,00	221,00	218,00
4	Ввод №3	76,00	75,00	74,00	220,00	221,00	218,00
5	Ввод №4	73,00	73,00	69,00	220,00	221,00	218,00

Ответственный за электрохозяйство ООО «ЭксТех»:

 Р.В. Шуков

Замеры нагрузок и напряжения по трансформаторным подстанциям

ТП № 987п

Дата замера 18.12.19

Время замера 13-00

Температура +11 С

№ п\п	Наименование группы в ТП	Нагрузка (А)			Напряжение (В)		
		А	В	С	А	В	С
1	Т1 (400 кВА)	156,00	161,00	151,00	214,00	212,00	216,00
2	Ввод линия №1	11,00	18,00	15,00	214,00	212,00	216,00
3	Ввод линия №2	59,00	61,00	52,00	214,00	212,00	216,00
4	Ввод линия №3	51,00	57,00	56,00	214,00	212,00	216,00
5	Ввод линия №4	29,00	20,00	24,00	214,00	212,00	216,00
6	Освещение МОП	3,00	4,00	5,00	214,00	212,00	216,00
7	Ввод офис правления	4,00	3,00	2,00	214,00	212,00	216,00
8	Ввод магазин	5,00	3,00	6,00	214,00	212,00	216,00
9	Т2 (400 кВА)	148,00	155,00	150,00	218,00	216,00	218,00
10	Ввод линия №5	13,00	19,00	13,00	218,00	216,00	218,00
11	Ввод линия №6	29,00	33,00	33,00	218,00	216,00	218,00
12	Ввод линия №7	54,00	52,00	60,00	218,00	216,00	218,00
13	Ввод линия №8	29,00	28,00	21,00	218,00	216,00	218,00
14	Ввод линия №9	21,00	25,00	21,00	218,00	216,00	218,00
15	Резерв	0,00	0,00	0,00	218,00	216,00	218,00
16	Освещение МОП	5,00	7,00	8,00	218,00	216,00	218,00

Ответственный за электрохозяйство ООО «ЭксТех»:

 Шухов Р.В.

Замеры нагрузок и напряжения по трансформаторным подстанциям

ТП № 985п

Дата замера 18.12.19

Время замера 11-00

Температура + 11 С

№ п\п	Наименование группы в ТП	Нагрузка (А)			Напряжение (В)		
		А	В	С	А	В	С
1	Т (630 кВА)	128,00	125,00	120,00	220,00	221,00	224,00
2	Ввод линия №1	17,00	15,00	20,00	220,00	221,00	224,00
3	Ввод линия №2	40,00	45,00	44,00	220,00	221,00	224,00
4	Ввод линия №3	41,00	39,00	37,00	220,00	221,00	224,00
5	Ввод линия №4	29,00	25,00	26,00	220,00	221,00	224,00
6	Освещение МОП 1	1,00	2,00	1,00	220,00	221,00	224,00
7	Ввод офис правления	2,00	2,00	1,00	220,00	221,00	224,00
8	Освещение МОП 2	1,00	1,00	2,00	220,00	221,00	224,00

Ответственный за электрохозяйство ООО «ЭксТех»:

 Шуков Р.Б.

Замеры нагрузок и напряжения по трансформаторным подстанциям

ТП № 875п

Дата замера 18.12.19

Время замера 11-20

Температура + 10 С

№ п\п	Наименование группы в ТП	Нагрузка (А)			Напряжение (В)		
		А	В	С	А	В	С
1	Т (630 кВА)	120,00	122,00	119,00	223,00	220,00	225,00
2	Ввод линия №1	13,00	15,00	18,00	223,00	220,00	225,00
3	Ввод линия №2	37,00	40,00	41,00	223,00	220,00	225,00
4	Ввод линия №3	45,00	43,00	39,00	223,00	220,00	225,00
5	Ввод линия №4	23,00	21,00	19,00	223,00	220,00	225,00
6	Освещение МОП 1	3,00	2,00	3,00	223,00	220,00	225,00
7	Ввод офис правления	2,00	2,00	1,00	223,00	220,00	225,00
8	Освещение МОП 2	4,00	3,00	1,00	223,00	220,00	225,00

Ответственный за электрохозяйство ООО «ЭксТех»:

 Шуков Р.Б.