РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

«ЭКСТЕХ»

350080, г. Краснодар, ул. Заводская 32 оф.214, ИНН 2312181469; КПП 231201001.

Информация о техническом состоянии сетей, в том числе о сводных данных об аварийных отключениях в месяц по границам территориальных зон деятельности организации, вызванных авариями или внеплановыми отключениями объектов электросетевого хозяйства, с указанием даты аварийного отключения объектов электросетевого хозяйства и включения их в работу, причин аварий (по итогам расследования в установленном порядке) и мероприятий по их устранению, а так же информация об объеме недопоставленной в результате аварийных отключений электрической энергии

№ п/п	месяц	аварийное отключение		что отключилось	включение в работу		причина аварийного отключения	недоотпуск эл/эн (тыс.кВт-ч)	мероприятия по устранению	примечания
		дата	время		дата	время				
1	Январь	аварий и отключений не было								
2	Февраль	24.02.2021	18:59	КЛ-10 кВ от ф. ПТФ-3 (ПС-110/10 «ПТФ») до ТП-140, ТП-141, ТП-142, ТП-143	24.02.2021	20:58	Воздействие животных и птиц	4,72	Осмотр, испытание КЛ и ТП	Попадание животного в РУ-10кВ
3	Март	аварий и отключений не было								
4	Апрель	15.04.2021	14:56	КЛ-10 кВ от ПС-110/10 «ОБД» (ф. ОБД-216) в сторону ТП-2996п яч. №10	15.04.2021	15:51	Производство несанкционированных строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства	0,83	Осмотр ТП и КЛ, испытание КЛ-10кВ	Повреждение КЛ-10кВ при производстве несанкционированных строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства (недоотпуск 0,83 тыс.кВт-ч)
5	Май	аварий и отключений не было								
6	Июнь	08.06.2021	18:37	КЛ-10кВ от ТП-3151п в сторону ТП-3197п	08.06.2021	19:58	Производство несанкционированных строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства	0,27	Осмотр ТП и КЛ, переключение на резервный фидер	Повреждение КЛ-10кВ от ТП-3151п в сторону ТП-3197п, при производстве несанкционированных строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства (недоотпуск 0,27 тыс.кВт-ч)
7	Июль	аварий и отключений не было								