

Информация о техническом состоянии сетей, в том числе о сводных данных об аварийных отключениях в месяц по границам территориальных зон деятельности организации, вызванных авариями или внеплановыми отключениями объектов электросетевого хозяйства, с указанием даты аварийного отключения объектов электросетевого хозяйства и включения их в работу, причин аварий (по итогам расследования в установленном порядке) и мероприятий по их устранению, а так же информация об объеме недопоставленной в результате аварийных отключений электрической энергии

№ п/п	месяц	аварийное отключение		что отключилось	включение в работу		причина аварийного отключения	недоотпуск эл/эн (тыс. кВт-ч)	мероприятия по устранению	примечания
		дата	время		дата	время				
1	Январь	аварий и отключений не было								
2	Февраль	24.02.2021	18:59	КЛ-10 кВ от ф. ПТФ 3 (ПС-110/10 «ПТФ») до ТП-140, ТП-141, ТП-142, ТП-143	24.02.2021	20:58	воздействие животных и птиц	4,72	Осмотр, испытание КЛ и ТП	попадание животного существа в РУ-10кВ
3	Март	аварий и отключений не было								
4	Апрель	15.04.2021	14:56	КЛ-10 кВ от ПС-110/10 «ОБД» (ф. ОБД-216) в сторону ТП-2996п яч. №10	15.04.2021	15:51	Производство несанкционированных строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства	0,83	Осмотр ТП и КЛ, испытание КЛ-10кВ	Повреждение КЛ-10кВ при производстве несанкционированных строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства (недоотпуск 0,83 тыс. кВт-ч)
5	Май	аварий и отключений не было								
6	Июнь	08.06.2021	18:37	КЛ-10 кВ от ПС-110/10 «ОБД» (ф. ОБД-315) в сторону ТП-2996п	08.06.2021	19:58	Производство несанкционированных строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства в сетях ООО "Краснодарэнерго"	0,27	Осмотр ТП и КЛ, переключение на резервный фидер	Повреждение КЛ-10кВ от ТП-3151п в сторону ТП-3197п, при производстве несанкционированных строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства (недоотпуск 0,27 тыс. кВт-ч)
8	Август	30.08.2021	19:40	ТП-3169п	30.08.2021	22:08	Отключение вышестоящей ТСО	0,20	Осмотр ТП	Отключение вышестоящей ТСО
9	Сентябрь	21.09.2021	13:40	РП-3031п	21.09.2021	16:00	Отключение вышестоящей ТСО	0,43	Осмотр ТП	Отключение вышестоящей ТСО
		30.09.2021	14:18	КЛ-10 кВ от ПС-110/10 «ОБД» (ф. ОБД-216) в сторону ТП-2996п яч. №10	30.09.2021	14:52	Производство несанкционированных строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства	0,85	Осмотр ТП и КЛ, испытание КЛ-10кВ	повреждение КЛ-10кВ при производстве несанкционированных строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства
10	Октябрь	аварий и отключений не было								

11	Ноябрь	10.11.2021	12:00	КЛ-10 кВ от ф. ПТФ-3 (ПС-110/10 «ПТФ») до ТП-140, ТП-141, ТП-142, ТП-143	10.11.2021	16:00	Неплановые работы на ПС 110 кВ ПТФ	3,2	Осмотр	Отключение вышестоящей ТСО
		14.11.2021	11:40	КЛ 10 кВ ВГР-311 (ТП-2901 п, ТП-3234 п)	14.11.2021	12:05	Производство несанкционированных строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства	0,02	Осмотр ТП и КЛ, ремонт и испытание КЛ-10кВ	Повреждение КЛ-10кВ при производстве несанкционированных строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого
		18.11.2021	06:00	КЛ-10 кВ от ф. ПТФ-3 (ПС-110/10 «ПТФ») до ТП-140, ТП-141, ТП-142, ТП-143	18.11.2021	22:00	Отключение вышестоящей ТСО	16	Осмотр	Отключение вышестоящей ТСО
		22.11.2021	12:30	РП-3031п	22.11.2021	15:30	Отключение вышестоящей ТСО	2,7	Осмотр ТП и КЛ	Отключение вышестоящей ТСО
12	Декабрь	01.12.2021	07:30	КЛ-10 кВ ПЧ-206 ПС 110 кВ Почтовая	01.12.2021	14:30	Отключение вышестоящей ТСО(недоотпуск 0.13тыс .кВт-ч)	0.13	Осмотр ТП и КЛ	Отключение вышестоящей ТСО(недоотпуск 0.13тыс .кВт-ч)
		22.12.2021	17:00	КЛ-10 кВ от ф. ПТФ-3 (ПС-110/10 «ПТФ») до ТП-140, ТП-141, ТП-142, ТП-143	22.12.2021	20:30	Отключение вышестоящей ТСО(недоотпуск 5тыс .кВт-ч)	5	Осмотр	Отключение вышестоящей ТСО(недоотпуск 5тыс .кВт-ч)
		23.12.2021	12:00	КЛ-10 кВ от ф. ПТФ-3 (ПС-110/10 «ПТФ») до ТП-140, ТП-141, ТП-142, ТП-143	23.12.2021	14:20	Отключение вышестоящей ТСО(недоотпуск 2тыс .кВт-ч)	2	Осмотр	Отключение вышестоящей ТСО(недоотпуск 2тыс .кВт-ч)
		26.12.2021	07:20	КЛ-10 кВ от ф. ПТФ-3 (ПС-110/10 «ПТФ») до ТП-140, ТП-141, ТП-142, ТП-143	26.12.2021	23:40	Повреждение КЛ-10кВ при производстве несанкционированных строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства (недоотпуск 14,6 тыс.кВт-ч)	14,16	Осмотр ТП и КЛ, ремонт и испытание КЛ-10кВ	Повреждение КЛ-10кВ при производстве несанкционированных строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого