

Замеры нагрузок по подстанциям ООО "ЭксТех"

Дата проведения замеров: 20.12.2023 г.

Подстанция		ТП-268п						СУММА
Счетчик		47257770			44246302			
Коэф, тр,				400			400	
Время	Дата	P+, кВт	Q+, квар	S+, кВА	P+, кВт	Q+, квар	S+, кВА	S+, кВА
1:00	20.12.2023	0	0	0,00	99,8	26,2	103,18	103,18
2:00	20.12.2023	0	0	0,00	97,2	26,2	100,67	100,67
3:00	20.12.2023	0	0	0,00	100,2	26,2	103,57	103,57
4:00	20.12.2023	0	0	0,00	95,2	26,2	98,74	98,74
5:00	20.12.2023	0	0	0,00	95,4	25,4	98,72	98,72
6:00	20.12.2023	0	0	0,00	95,8	25,2	99,06	99,06
7:00	20.12.2023	0	0	0,00	97,2	26	100,62	100,62
8:00	20.12.2023	0	0	0,00	101,6	26	104,87	104,87
9:00	20.12.2023	0	0	0,00	103,6	23,6	106,25	106,25
10:00	20.12.2023	0	0	0,00	111,2	22,2	113,39	113,39
11:00	20.12.2023	0	0	0,00	131	22,4	132,90	132,90
12:00	20.12.2023	0	0	0,00	144	20,8	145,49	145,49
13:00	20.12.2023	0	0	0,00	147,2	21,8	148,81	148,81
14:00	20.12.2023	0	0	0,00	135,2	22,8	137,11	137,11
15:00	20.12.2023	0	0	0,00	129,8	22,4	131,72	131,72
16:00	20.12.2023	0	0	0,00	124,4	22,8	126,47	126,47
17:00	20.12.2023	0	0	0,00	137,6	27,8	140,38	140,38
18:00	20.12.2023	0	0	0,00	144,2	32,6	147,84	147,84
19:00	20.12.2023	0	0	0,00	129,2	32,4	133,20	133,20
20:00	20.12.2023	0	0	0,00	117	32	121,30	121,30
21:00	20.12.2023	0	0	0,00	103	29,8	107,22	107,22
22:00	20.12.2023	0	0	0,00	102,4	29	106,43	106,43
23:00	20.12.2023	0	0	0,00	92	28,6	96,34	96,34
0:00	20.12.2023	0	0	0,00	92,2	27,6	96,24	96,24

Ответственный за электрохозяйство ООО "ЭксТех"




Беднорук А.В.

Замеры нагрузок по подстанциям ООО "ЭксТех"

Дата проведения замеров: 20.12.2023 г.

Подстанция		ТП-2906п						СУММА
Счетчик		47111459			47111472			
Коэф, тр,				300			300	
Время	Дата	P+, кВт	Q+, квар	S+, кВА	P+, кВт	Q+, квар	S+, кВА	S+, кВА
1:00	20.12.2023	0	0	0,00	63,6	0	63,60	63,60
2:00	20.12.2023	0	0	0,00	54	0	54,00	54,00
3:00	20.12.2023	0	0	0,00	45,6	0	45,60	45,60
4:00	20.12.2023	0	0	0,00	43,5	0	43,50	43,50
5:00	20.12.2023	0	0	0,00	44,7	0	44,70	44,70
6:00	20.12.2023	0	0	0,00	48,6	0	48,60	48,60
7:00	20.12.2023	0	0	0,00	66,3	0	66,30	66,30
8:00	20.12.2023	0	0	0,00	75,9	0	75,90	75,90
9:00	20.12.2023	0	0	0,00	71,4	0	71,40	71,40
10:00	20.12.2023	0	0	0,00	69	0	69,00	69,00
11:00	20.12.2023	0	0	0,00	81,3	0	81,30	81,30
12:00	20.12.2023	0	0	0,00	78,6	0	78,60	78,60
13:00	20.12.2023	0	0	0,00	111,9	0	111,90	111,90
14:00	20.12.2023	0	0	0,00	47,4	0	47,40	47,40
15:00	20.12.2023	0	0	0,00	85,8	0	85,80	85,80
16:00	20.12.2023	0	0	0,00	84,3	0	84,30	84,30
17:00	20.12.2023	0	0	0,00	82,5	0	82,50	82,50
18:00	20.12.2023	0	0	0,00	97,2	0	97,20	97,20
19:00	20.12.2023	0	0	0,00	112,8	0	112,80	112,80
20:00	20.12.2023	0	0	0,00	122,1	0	122,10	122,10
21:00	20.12.2023	0	0	0,00	128,4	0	128,40	128,40
22:00	20.12.2023	0	0	0,00	123,6	0	123,60	123,60
23:00	20.12.2023	0	0	0,00	105	0	105,00	105,00
0:00	20.12.2023	0	0	0,00	86,1	0	86,10	86,10

Ответственный за электрохозяйство ООО "ЭксТех"




Беднорук А.В.

Замеры нагрузок по подстанциям ООО "ЭксТех"

Дата проведения замеров: 20.12.2023 г.

Подстанция		ТП-3245п						СУММА
Счетчик		41854126			41854132			
Коэф, тр,				1800			1800	
Время	Дата	P+, кВт	Q+, квар	S+, кВА	P+, кВт	Q+, квар	S+, кВА	S+, кВА
1:00	20.12.2023	347,76	1,44	347,76	0	0	0,00	347,76
2:00	20.12.2023	326,16	1,8	326,16	0	0	0,00	326,16
3:00	20.12.2023	302,94	0,36	302,94	0	0	0,00	302,94
4:00	20.12.2023	295,74	0,9	295,74	0	0	0,00	295,74
5:00	20.12.2023	295,56	0,54	295,56	0	0	0,00	295,56
6:00	20.12.2023	294,48	1,08	294,48	0	0	0,00	294,48
7:00	20.12.2023	349,38	0,72	349,38	0	0	0,00	349,38
8:00	20.12.2023	396,72	0,18	396,72	0	0	0,00	396,72
9:00	20.12.2023	424,62	0,36	424,62	0	0	0,00	424,62
10:00	20.12.2023	449,28	2,52	449,29	0	0	0,00	449,29
11:00	20.12.2023	438,48	4,14	438,50	0	0	0,00	438,50
12:00	20.12.2023	441,72	3,96	441,74	0	0	0,00	441,74
13:00	20.12.2023	452,7	2,52	452,71	0	0	0,00	452,71
14:00	20.12.2023	445,68	1,98	445,68	0	0	0,00	445,68
15:00	20.12.2023	431,82	2,16	431,83	0	0	0,00	431,83
16:00	20.12.2023	435,24	4,5	435,26	0	0	0,00	435,26
17:00	20.12.2023	433,62	5,76	433,66	0	0	0,00	433,66
18:00	20.12.2023	452,52	2,52	452,53	0	0	0,00	452,53
19:00	20.12.2023	484,02	3,42	484,03	0	0	0,00	484,03
20:00	20.12.2023	488,34	2,34	488,35	0	0	0,00	488,35
21:00	20.12.2023	486,54	0,9	486,54	0	0	0,00	486,54
22:00	20.12.2023	464,4	0	464,40	0	0	0,00	464,40
23:00	20.12.2023	423,36	0,18	423,36	0	0	0,00	423,36
0:00	20.12.2023	390,96	0	390,96	0	0	0,00	390,96

Ответственный за электрохозяйство ООО "ЭксТех"



Беднорук А.В.

Замеры нагрузок по подстанциям ООО "ЭксТех"

Дата проведения замеров: 20.12.2023 г.

Подстанция		ТП-2388п		
Счетчик		35956730		
Коэф, тр,		120		
Время	Дата	P+, кВт	Q+, квар	S+, кВА
1:00	20.12.2023	33,96	9,84	35,36
2:00	20.12.2023	26,82	9,06	28,31
3:00	20.12.2023	25,14	8,88	26,66
4:00	20.12.2023	24,78	8,64	26,24
5:00	20.12.2023	25,14	8,4	26,51
6:00	20.12.2023	28,62	8,22	29,78
7:00	20.12.2023	36,84	8,4	37,79
8:00	20.12.2023	39,42	8,1	40,24
9:00	20.12.2023	38,7	8,52	39,63
10:00	20.12.2023	38,88	8,64	39,83
11:00	20.12.2023	41,94	8,94	42,88
12:00	20.12.2023	41,94	9,3	42,96
13:00	20.12.2023	37,44	8,88	38,48
14:00	20.12.2023	39,9	9,12	40,93
15:00	20.12.2023	36,9	9,66	38,14
16:00	20.12.2023	39,3	10,02	40,56
17:00	20.12.2023	45,9	11,04	47,21
18:00	20.12.2023	56,76	10,92	57,80
19:00	20.12.2023	62,7	12	63,84
20:00	20.12.2023	61,44	12,42	62,68
21:00	20.12.2023	56,52	12,6	57,91
22:00	20.12.2023	54,66	11,82	55,92
23:00	20.12.2023	48,54	11,04	49,78
0:00	20.12.2023	43,14	10,62	44,43

Ответственный за
электрохозяйство ООО
"ЭксТех"



Беднорук А.В.

Замеры нагрузок по подстанциям ООО "ЭксТех"

Дата проведения замеров: 20.12.2023 г.

Подстанция		ТП-3169п						СУММА
Счетчик		0823190046			0823190047			
Коэф, тр,				4000			4000	
Время	Дата	P+, кВт	Q+, квар	S+, кВА	P+, кВт	Q+, квар	S+, кВА	S+, кВА
1:00	20.12.2023	17,6	2,4	17,76	124,4	7,2	124,61	142,37
2:00	20.12.2023	17,2	4	17,66	108,8	7,2	109,04	126,70
3:00	20.12.2023	17,2	4,4	17,75	96	5,6	96,16	113,92
4:00	20.12.2023	16,8	2	16,92	92	5,2	92,15	109,07
5:00	20.12.2023	17,2	2,8	17,43	91,2	6,8	91,45	108,88
6:00	20.12.2023	17,2	3,2	17,50	91,2	5,2	91,35	108,84
7:00	20.12.2023	17,6	2	17,71	104,4	4,4	104,49	122,21
8:00	20.12.2023	19,2	0,4	19,20	134,8	3,2	134,84	154,04
9:00	20.12.2023	17,6	0,4	17,60	138,8	2	138,81	156,42
10:00	20.12.2023	16,8	0,4	16,80	130	2,8	130,03	146,83
11:00	20.12.2023	16,8	0,8	16,82	132,4	3,6	132,45	149,27
12:00	20.12.2023	17,2	0,8	17,22	137,2	3,2	137,24	154,46
13:00	20.12.2023	17,6	2	17,71	139,2	4,8	139,28	157,00
14:00	20.12.2023	18,4	1,2	18,44	146	5,6	146,11	164,55
15:00	20.12.2023	18,8	1,2	18,84	140,8	6,4	140,95	159,78
16:00	20.12.2023	20	0,8	20,02	134,4	5,2	134,50	154,52
17:00	20.12.2023	24,4	0,4	24,40	149,2	4	149,25	173,66
18:00	20.12.2023	26,4	0	26,40	170,4	1,2	170,40	196,80
19:00	20.12.2023	23,6	0,8	23,61	188,8	0,8	188,80	212,42
20:00	20.12.2023	22	1,2	22,03	204,4	0,8	204,40	226,43
21:00	20.12.2023	22,4	0,8	22,41	204	2,8	204,02	226,43
22:00	20.12.2023	22,4	1,2	22,43	186	4,4	186,05	208,48
23:00	20.12.2023	22,8	2	22,89	175,6	5,6	175,69	198,58
0:00	20.12.2023	22,4	2,8	22,57	163,6	10	163,91	186,48

Ответственный за электрохозяйство ООО "ЭксТех"



Беднорук А.В.

Замеры нагрузок по подстанциям ООО "ЭксТех"

Дата проведения замеров: 20.12.2023 г.

Подстанция		ТП-2901п						СУММА
Счетчик		17588093			16946098			
Коэф, тр,				400			400	
Время	Дата	P+, кВт	Q+, квар	S+, кВА	P+, кВт	Q+, квар	S+, кВА	S+, кВА
1:00	20.12.2023	99	19,2	100,84	0	0	0,00	100,84
2:00	20.12.2023	100,4	19,2	102,22	0	0	0,00	102,22
3:00	20.12.2023	100,6	19,2	102,42	0	0	0,00	102,42
4:00	20.12.2023	97,6	19	99,43	0	0	0,00	99,43
5:00	20.12.2023	97,6	19	99,43	0	0	0,00	99,43
6:00	20.12.2023	99,4	19,2	101,24	0	0	0,00	101,24
7:00	20.12.2023	110,6	19	112,22	0	0	0,00	112,22
8:00	20.12.2023	109,4	19,2	111,07	0	0	0,00	111,07
9:00	20.12.2023	106,2	25,2	109,15	0	0	0,00	109,15
10:00	20.12.2023	114	26,6	117,06	0	0	0,00	117,06
11:00	20.12.2023	109,2	24	111,81	0	0	0,00	111,81
12:00	20.12.2023	110,6	24,8	113,35	0	0	0,00	113,35
13:00	20.12.2023	105,4	24,4	108,19	0	0	0,00	108,19
14:00	20.12.2023	93,2	21	95,54	0	0	0,00	95,54
15:00	20.12.2023	98,6	24,2	101,53	0	0	0,00	101,53
16:00	20.12.2023	99,2	25,4	102,40	0	0	0,00	102,40
17:00	20.12.2023	88,2	24,4	91,51	0	0	0,00	91,51
18:00	20.12.2023	98,2	22	100,63	0	0	0,00	100,63
19:00	20.12.2023	96,8	19,8	98,80	0	0	0,00	98,80
20:00	20.12.2023	99,6	20,2	101,63	0	0	0,00	101,63
21:00	20.12.2023	94,2	21	96,51	0	0	0,00	96,51
22:00	20.12.2023	89,6	21	92,03	0	0	0,00	92,03
23:00	20.12.2023	88,8	19	90,81	0	0	0,00	90,81
0:00	20.12.2023	87,4	19,4	89,53	0	0	0,00	89,53

Ответственный за электрохозяйство ООО "ЭксТех"



Беднорук А.В.

Замеры нагрузок по подстанциям ООО "ЭксТех"

Дата проведения замеров: 20.12.2023 г.

Подстанция		ТП-2937п						СУММА
Счетчик		20322169			20322159			
Коэф, тр,				8000			8000	
Время	Дата	P+, кВт	Q+, квар	S+, кВА	P+, кВт	Q+, квар	S+, кВА	S+, кВА
1:00	20.12.2023	0	0	0,00	151,2	0	151,20	151,20
2:00	20.12.2023	0	0	0,00	151,2	0	151,20	151,20
3:00	20.12.2023	0	0	0,00	151,2	0	151,20	151,20
4:00	20.12.2023	0	0	0,00	151,2	0	151,20	151,20
5:00	20.12.2023	0	0	0,00	151,2	0	151,20	151,20
6:00	20.12.2023	0	0	0,00	151,2	0	151,20	151,20
7:00	20.12.2023	0	0	0,00	151,2	0	151,20	151,20
8:00	20.12.2023	0	0	0,00	151,2	0	151,20	151,20
9:00	20.12.2023	0	0	0,00	151,2	0	151,20	151,20
10:00	20.12.2023	0	0	0,00	151,2	0	151,20	151,20
11:00	20.12.2023	0	0	0,00	151,2	0	151,20	151,20
12:00	20.12.2023	0	0	0,00	151,2	0	151,20	151,20
13:00	20.12.2023	0	0	0,00	151,2	0	151,20	151,20
14:00	20.12.2023	0	0	0,00	151,2	0	151,20	151,20
15:00	20.12.2023	0	0	0,00	151,2	0	151,20	151,20
16:00	20.12.2023	0	0	0,00	151,2	0	151,20	151,20
17:00	20.12.2023	0	0	0,00	151,2	0	151,20	151,20
18:00	20.12.2023	0	0	0,00	151,2	0	151,20	151,20
19:00	20.12.2023	0	0	0,00	151,2	0	151,20	151,20
20:00	20.12.2023	0	0	0,00	151,2	0	151,20	151,20
21:00	20.12.2023	0	0	0,00	151,2	0	151,20	151,20
22:00	20.12.2023	0	0	0,00	151,2	0	151,20	151,20
23:00	20.12.2023	0	0	0,00	151,2	0	151,20	151,20
0:00	20.12.2023	0	0	0,00	151,2	0	151,20	151,20

Ответственный за электрохозяйство ООО "ЭксТех"


Беднорук А.В.

Замеры нагрузок по подстанциям ООО "ЭксТех"

Дата проведения замеров: 20.12.2023 г.

Подстанция		ТП-3231п						СУММА
Счетчик		46481079			46480977			
Коэф, тр,				160			160	
Время	Дата	P+, кВт	Q+, квар	S+, кВА	P+, кВт	Q+, квар	S+, кВА	S+, кВА
1:00	20.12.2023	0,88	0,8	1,19	41,36	13,2	43,42	44,60
2:00	20.12.2023	0,88	0,8	1,19	41,2	12,48	43,05	44,24
3:00	20.12.2023	0,88	0,8	1,19	41,92	13,44	44,02	45,21
4:00	20.12.2023	0,8	0,56	0,98	40,4	12,32	42,24	43,21
5:00	20.12.2023	0,64	0,48	0,80	41,84	11,04	43,27	44,07
6:00	20.12.2023	0,88	0,8	1,19	44,08	13,12	45,99	47,18
7:00	20.12.2023	0,88	0,8	1,19	50,64	12,96	52,27	53,46
8:00	20.12.2023	0,88	0,8	1,19	51,76	12	53,13	54,32
9:00	20.12.2023	0,8	0,56	0,98	56,64	10,88	57,68	58,65
10:00	20.12.2023	0,72	0,48	0,87	63,92	10,32	64,75	65,61
11:00	20.12.2023	0,8	0,56	0,98	64,08	12	65,19	66,17
12:00	20.12.2023	4,32	0,56	4,36	65,12	13,76	66,56	70,91
13:00	20.12.2023	4,24	0,64	4,29	66,8	13,92	68,23	72,52
14:00	20.12.2023	4,08	0,64	4,13	62,64	13,68	64,12	68,25
15:00	20.12.2023	5,44	0,48	5,46	64,08	13,6	65,51	70,97
16:00	20.12.2023	4,64	0,64	4,68	65,52	13,92	66,98	71,67
17:00	20.12.2023	5,28	0,72	5,33	66,08	12,4	67,23	72,56
18:00	20.12.2023	6,08	0,64	6,11	58,72	13,6	60,27	66,39
19:00	20.12.2023	5,36	0,64	5,40	53,36	11,68	54,62	60,02
20:00	20.12.2023	5,2	0,72	5,25	51,36	11,12	52,55	57,80
21:00	20.12.2023	6,88	0,48	6,90	51,36	11,28	52,58	59,48
22:00	20.12.2023	4,8	0,72	4,85	48,32	11,84	49,75	54,60
23:00	20.12.2023	2,48	0,8	2,61	42,08	10,4	43,35	45,95
0:00	20.12.2023	0,88	0,96	1,30	41,04	13,12	43,09	44,39

Ответственный за электрохозяйство ООО "ЭксТех"



Беднорук А.В.