



РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

«ЭКСТЕХ»

350080, г. Краснодар, ул. Заводская, д. 32, оф. 214, ИНН 2312181469; КПП 231201001.

Информация о техническом состоянии сетей, в том числе о сводных данных об аварийных отключениях в месяц по границам территориальных зон деятельности организации, вызванных авариями или внеплановыми отключениями объектов электросетевого хозяйства, с указанием даты аварийного отключения объектов электросетевого хозяйства и включения их в работу, причин аварий (по итогам расследования в установленном порядке) и мероприятий по их устранению, а так же информация об объеме недопоставленной в результате аварийных отключений электрической энергии

№ п/п	месяц	аварийное отключение		что отключилось	включение в работу		причина аварийного отключения	недоотпуск эл/эн (тыс.кВт-ч)	мероприятия по устранению	примечания
		дата	время		дата	время				
1	Январь	16.01.2025	14:29	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2271 п ,Т-2, 2 СШ 0,4 кВ	16.01.2025	09:20	Аварийное отключение Т-2 в ТП-2271 п	450	Осмотр,оперативные переключения	Воздействие животных и птиц
2	Февраль	09.02.2025	22:00	ТП 10 (10.5) кВ ТП-3169 п ,2 КЛ 10 кВ от ТП-3169 п до ТП-1637 п	10.02.2025	18:30	Аварийное отключение 2 КЛ 10 кВ от ТП-3169 п до ТП-1637 п	1300	Осмотр,оперативные переключения	Прочие воздействия
3	Март	13.03.2025	15:20	КЛ 10 кВ от ТП-2996 п до ТП-3151 п	13.03.2025	15:40	Аварийное отключение КЛ 10 кВ от ТП-2996 п до ТП-3151 п	600	Осмотр,оперативные переключения	Прочие воздействия
4	Апрель	Отключений не было								
5	Май	Отключений не было								
6	Июнь	05.06.2025	14:34	КЛ 10 кВ от ПС Почтовая до ТП-2152 п (Пч-205)	05.06.2025	16:10	Аварийное отключение КЛ 10 кВ от ПС Почтовая до ТП-2152 п (Пч-205)	50	Осмотр,оперативные переключения	Внешнее механическое воздействие

7	Июль	02.07.2025	06:00	КЛ-10 кВ от РП-74 до КРУН-10 ЖК "Смородина"	02.07.2025	12:36	Аварийное отключение КЛ 10 кВ от РП-74 до КРУН-10 ЖК "Смородина"	600	Осмотр,оперативные переключения	Нарушение электрической изоляции
		10.07.2025	21:00	КЛ-10 кВ от ТП-42яч.3 до ТП-2727п яч.4	10.07.2025	22:45	Аварийное отключение КЛ-10 кВ от ТП-42яч.3 до ТП-2727п яч.4	1200	Осмотр,оперативные переключения	Нарушение электрической изоляции
		20.07.2025	06:10	ТП-2727п 2 СШ-10 кВ ВВ-10 яч.9	20.07.2025	11:10	Аварийное отключение ТП-2727п 2 СШ-10 кВ ВВ-10 яч.9	1000	Осмотр,оперативные переключения	Невыявленные причины
		21.07.2025	18:19	КЛ-10кВ ТП-42 - ТП-2727п (ф.ПЧ-405)	21.07.2025	18:33	Аварийное отключение КЛ-10кВ ТП-42 - ТП-2727п (ф.ПЧ-405)	300	Осмотр,оперативные переключения	Невыявленные причины
		26.07.2025	03:00	РТП-74, ТП-278	26.07.2025	04:12	Аварийное отключение РТП-74, ТП-278	2000	Осмотр,оперативные переключения	Нарушение электрической изоляции
		26.07.2025	09:20	ВЛ-10 кВ ХЛ-11	26.07.2025	11:36	Аварийное отключение ВЛ-10 кВ ХЛ-11	600	Осмотр,оперативные переключения	Нарушение электрической изоляции
		29.07.2025	21:20	2 КЛ-10 кВ от РП-9 до ТП-2878п	29.07.2025	23:40	Аварийное отключение 2 КЛ-10 кВ от РП-9 до ТП-2878п	400	Осмотр,оперативные переключения	Нарушение электрической изоляции
		29.07.2025	14:15	ТП-1368 ВН-10 каб.А	29.07.2025	15:15	Аварийное отключение ТП-1368 ВН-10 каб.А	100	Осмотр,оперативные переключения	Нарушение электрической изоляции
		29.07.2025	17:10	ТП-1368 1 и 2 СШ-10 кВ	30.07.2025	07:00	Аварийное отключение ТП-1368 ВН-10 каб.А и каб.В	1000	Осмотр,оперативные переключения	Нарушение электрической изоляции
		30.07.2025	17:50	ТП-1368	30.07.2025	20:00	Аварийное отключение ТП-1368	400	Осмотр,оперативные переключения	Нарушение электрической изоляции

8	август	01.08.2025	14:16	ТП-2362 п	01.08.2025	17:10	Аварийное отключение ТП-806 - ТП-862 (АО Электросети Кубани)	20	Осмотр,оперативные переключения	Нарушение электрической изоляции
		01.08.2025	15:30	КЛ 10 (10.5) кВ 2хКЛ-10 кВ СК-8 от КРУН-10 кВ ПС- 110/35/10 "Старокорсунская" до опоры №1 2хВЛ-10 кВ СК- 8;ВЛ 10 (10.5) кВ 2хКЛ-10 кВ СК-8 от опоры №1 до опоры №78;КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10 кВ СК-8 от опоры №78 до ТП-СК-8-1280п;КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10 кВ СК-8 от опоры №78 до ТП-СК-8- 1852п;ТП 10 (10.5) кВ ТП- СК-8-1280п;ТП 10 (10.5) кВ ТП-СК-8-1852п	01.08.2025	22:12	Аварийное отключение ВВ-10 СК-8 яч.8 КРУН-10 кВ ПС-110/35/10 "Старокорсунская"	200	Осмотр,оперативные переключения	Нарушение электрической изоляции
		02.08.2025	07:28	ТП-2362 п	02.08.2025	14:18	Аварийное отключение ТП-806 - ТП-862 (АО Электросети Кубани)	80	Осмотр,оперативные переключения	Нарушение электрической изоляции
		03.08.2025	14:30	ТП-2362 п	03.08.2025	15:07	Аварийное отключение ТП-806 - ТП-862 (АО Электросети Кубани)	20	Осмотр,оперативные переключения	Нарушение электрической изоляции
		04.08.2025	04:10	КЛ 10 (10.5) кВ участок КЛ- 10 кВ от соединительной муфты КЛ-10 ТП-377- ТП- 268п яч.3 к ТП-268п яч.3;КЛ 10 (10.5) кВ часток КЛ-10 кВ от соединительной муфты КЛ-10 ТП-185- ТП-268п яч.1 к ТП-268п яч.1;ТП 10 (10.5) кВ ТП-268п 1 СШ- 6кВ	04.08.2025	06:45	КЛ-6 кВ ТП-377 - ТП-268п яч.4	100	Осмотр,оперативные переключения	Нарушение электрической изоляции
		05.08.2025	11:19	ТП 10 (10.5) кВ ТП- 2878п;ТП 10 (10.5) кВ ТП- 2978п;КЛ 10 (10.5) кВ КЛ- 10 кВ ТП-2878п яч.3 - ТП- 2978п яч.1;КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10 кВ ТП-2878п яч.4 - ТП-2978п яч.6	05.08.2025	11:52	КЛ-10 кВ от РП-9 яч.5 до ТП- 2878п яч.1	70	Осмотр,оперативные переключения	Нарушение электрической изоляции
		23.08.2025	14:30	ТП-3287 п	23.08.2025	00:00	КЛ 10 (10.5) кВ участок КЛ- 10 кВ от соединительной муфты КЛ-10 ТП-377- ТП- 268п яч.3 к ТП-268п яч.3;КЛ 10 (10.5) кВ часток КЛ-10 кВ от соединительной муфты КЛ-10 ТП-185- ТП-268п яч.1 к ТП-268п яч.1;ТП 10 (10.5) кВ ТП-268п 1 СШ-6кВ	300	Осмотр,оперативные переключения	Нарушение электрической изоляции
		24.08.2025	04:23	КЛ 10 (10.5) кВ КЛ-10 кВ от РП-74 до КРУН-10 ЖК "Смородина"	24.08.2025	06:16	Аварийное отключение ВП-411 (АО Электросети Кубани)	400	Осмотр,оперативные переключения	Нарушение электрической изоляции